


Главному энергетiku  
ООО «ВанавараЭнергоком»  
Байталюк Е.Н.  
Начальника  
Цеха дизельных п. Ванавара  
Устинова А.Е.

Пояснительная записка

Уважаемый Евгений Николаевич, 15 июня 2022г средствами объективного контроля и управления электростанцией, наибольшая нагрузка была зафиксирована в 11:00 и составила 1107кВт. Наименьшая нагрузка была зафиксирована в 4:00 и составила 573кВт.

За сутки выработка составила 21744кВт

Начальник ДЭС



Устинов А.Е.

07.07.2022г.